

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFBESCHEINIGUNG

Nr. 120002315.53 Rev.02

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte **Objektdrückergarnituren Startec Serie PDH5**

der Firma **Häfele GmbH & Co. KG**
Adolf-Häfele Str. 1
D-72202 Nagold

einer Dauerprüfung gemäß
 7.3.6 Klasse 4 DIN EN 1906: **2.000.000 Prüfzyklen**
 2012 mit

4	7	-	0	1	4	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

4	7	-	B1	1	4	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

unterzogen wurden und **die Anforderungen gemäß 5.8 bis 5.12 DIN EN 1906: 2012-12 erfüllen.**

Dieser Prüfbescheinigung liegt der Prüfbericht Nr. 120002315.51 sowie die Nr. 120004510 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dortmund, den 28.04.2015
 Im Auftrag


 RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
 Prüfstellenleiter



DIESE PRÜFBESCHEINIGUNG UMFASST 1 SEITE
 Sie ersetzt die Bescheinigung Nr. 120002315.53 Rev.01 vom 18.11.2014

Notified Body Nr. 0432
 Anerkannte PÜZ-Stelle: NRW02

